

排煙測定に関する項目		基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
1号炉	試料採取場所		1号炉煙突ガス採取孔					
	試料採取日							
	ばいじん (g/m ³ N)	0.08						
	硫黄酸化物 (m ³ N/h)							
	窒素酸化物 (ppm)	250						
	塩化水素 (mg/m ³ N)	700						
2号炉	試料採取場所		2号炉煙突ガス採取孔					
	試料採取日							
	ばいじん (g/m ³ N)	0.08						
	硫黄酸化物 (m ³ N/h)							
	窒素酸化物 (ppm)	250						
	塩化水素 (mg/m ³ N)	700						

煙突から排出されるダイオキシン類		測定結果
基準値1ng-TEQ/m ³ N		
1号炉	試料採取場所	1号炉煙突ガス採取孔
	試料採取日	
	計量を実施した日付	
	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	
2号炉	試料採取場所	2号炉煙突ガス採取孔
	試料採取日	
	計量を実施した日付	
	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

項 目		除去を行った年月日
1号炉	冷却設備にたい積したばいじん	
	排ガス処理設備にたい積したばいじん	
2号炉	冷却設備にたい積したばいじん	
	排ガス処理設備にたい積したばいじん	