

液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県
容器（貯蔵能力1,000kg以上、3,000kg未満）裏

(8) 強制気化装置	イ あり ロ なし *イの場合型式認定合格証を添付すること
------------	-------------------------------------

5 ガス漏れ警報器設置状況

設置年月日	メーカー・型式・機種名等	設置個数

6 施工後の表示（掲示したものと同様に記入すること）

工事事業者の氏名又は名称	連絡先	施行年月日又は工事番号

7 配管の状況

(1) 配管がすべて露出	(2) の場合埋設管腐食防止措置
(2) すべて埋設又は一部埋設	

8 添付書類

- (1) 案内図
- (2) 供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）
及び障壁等の構造図
（火気距離、保安距離、火気施設距離等記入）
- (3) 配管図（アイソメ図）
- (4) 気密試験結果（自記圧力計記録）
- (5) 写真 供給設備（容器、容器置場付近、集合配管、埋設配管、消火設備、
警戒標、屋根、さく、へい等）
消費設備（ガス漏れ警報装置）