## 屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

事	業	の	概	要													
貯蔵する危険物の概要					引	火	、 点				$^{\circ}\!\mathbb{C}$	貯	蔵温度	:			$^{\circ}\!\mathbb{C}$
基礎	、捷	計付夫	が法の村	既要				,						•			
タ	形	<i>;</i>		状							常圧	Ē •	加圧	Ξ (		:	k Pa)
ン	4	·		法							容	量					
クの	材	<b>十</b> 質	、板	京厚													
V					種				別		数	内	径	又	は 作	下 動	圧
構	通	<u>Ê</u>	気	管													mm
11.4																	k Pa
造					種				別		数	作		<u> </u>	助		圧
•	安	そ 全	主装	置													k Pa
設	液	量	表示物	专置						引	火防』	上装置	置	有	•	無	
備			性気入設							タの	ンク伊 概		才				
注	入	<del>_</del>	の 位	置						注接	入口作 地 "	寸近の 電 村	か <u></u>	有	•	無	
防	構	Ī							造	容			量	排	水	設	備
油堤																	
ポン	/プ	設備	帯の櫻	要													
避	霍	Î	設	備													
配				管													
消	火 設 備					タンクの加熱設備											
工住	事 所	請	負 氏	者 名		電話											

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。