

様式第4の二（第4条、第5条関係）

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

事業の概要									
タンク専用室造	壁	延焼のおそれのある外壁			床				
		その他の壁			出入口	(しきい高さ cm)			
	屋根				その他				
建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造		階 数			設置階			建築面積	m ²
		建物の構造概要							
タンクの構造・設備	形 状				常 圧 ・ 加 圧 (kPa)				
	寸 法				容 量				
	材質、板厚								
	通 気 管	種 別	数	内 径 又 は 作 動 圧					
				mm kPa					
	安 全 装 置	種 別	数	作 動 圧					
				kPa					
液量表示装置				引火防止装置		有 ・ 無			
注 入 口 の 位 置					注入口付近の接地電極		有 ・ 無		
ポンプ設備の概要									
採光、照明設備					換気、排出の設備				
配 管									
消 火 設 備					警 報 設 備				
工事請負者名 住所氏名		電話							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
2 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造欄は、該当する場合のみ記入すること。