

| 排煙測定に関する項目 | | 基準値 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
|------------|---------------------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1号炉 | 試料採取場所 | | 1号炉煙突ガス採取孔 | | | | | |
| | 試料採取日 | | 5月28日 | | | | | |
| | ばいじん(g/m ³ N) | 0.08 | 0.004 | | | | | |
| | 硫黄酸化物(m ³ N/h) | | 7.6 | | | | | |
| | 窒素酸化物(ppm) | 250 | 100 | | | | | |
| | 塩化水素(mg/m ³ N) | 700 | 240 | | | | | |
| 2号炉 | 試料採取場所 | | 2号炉煙突ガス採取孔 | | | | | |
| | 試料採取日 | | 5月15日 | | | | | |
| | ばいじん(g/m ³ N) | 0.08 | 0.004 | | | | | |
| | 硫黄酸化物(m ³ N/h) | | 8.6 | | | | | |
| | 窒素酸化物(ppm) | 250 | 130 | | | | | |
| | 塩化水素(mg/m ³ N) | 700 | 350 | | | | | |

| 煙突から排出されるダイオキシン類 | | 測定結果 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| 基準値1ng-TEQ/m ³ N | | |
| 1号炉 | 試料採取場所 | 1号炉煙突ガス採取孔 |
| | 試料採取日 | |
| | 計量を実施した日付 | |
| | ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N) | |
| 2号炉 | 試料採取場所 | 2号炉煙突ガス採取孔 |
| | 試料採取日 | |
| | 計量を実施した日付 | |
| | ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N) | |

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

| 項 目 | | 除去を行った年月日 |
|-----|-------------------|-----------|
| 1号炉 | 冷却設備にたい積したばいじん | |
| | 排ガス処理設備にたい積したばいじん | |
| 2号炉 | 冷却設備にたい積したばいじん | |
| | 排ガス処理設備にたい積したばいじん | |