

一般廃棄物処理施設(最終処分場)の維持管理状況報告書

令和7年度

1 施設の概要

施設名称	渋川地区広域圏清掃センターエコ小野上処分場
設置主体名	渋川地区広城市町村圏振興整備組合
施設の所在地	渋川市小野子3 6 6 5 番地
埋立面積	6,730㎡
埋立容量	70,000㎡
浸出水の処理能力	20㎡/日
浸出水の処理方式	凝集沈殿設備＋生物処理設備＋凝集膜分離設備＋活性炭吸着設備＋膜処理（脱塩）＋消毒

2 埋め立てた廃棄物の種類、数量

項 目	計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却残渣 (t)	1,245.38	282.95	276.76	244.73	251.72	189.22							
飛灰 (t)	364.14	64.28	75.67	85.16	73.98	65.05							
破碎不燃物 (t)	375.61	83.04	85.61	81.06	66.44	59.46							
計 (t)	1,985.13	430.27	438.04	410.95	392.14	313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3 点検項目

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁 壁 等	点検日	30日	30日	30日	31日	29日							
	点検結果	○	○	○	○	○							
点検の結果損壊する恐れがある場合の対応													
遮水工の点検	点検日	30日	30日	30日	31日	29日							
	点検結果	○	○	○	○	○							
点検の結果遮水工が低下する恐れがある場合の対応													
沈 砂 池	点検日	30日	30日	30日	31日	29日							
	点検結果	○	○	○	○	○							
点検の結果損壊する恐れがある場合の対応													
浸出水処理施設	点検日	30日	30日	30日	31日	29日							
	点検結果	○	○	○	○	○							
点検の結果異常が認められた場合の対応													

4 残余の埋立容量

測定年月日	
-------	--

5 水質測定結果

[illegible]

6 一般廃棄物の最終処分場及び廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令関係

処 理 水					地 下 水				
項 目	基 準	採取日	検査日	結果	項 目	基 準	採取日	検査日	結果
アルキル水銀化合物	不検出				アルキル水銀	不検出			
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ				総水銀	0.001mg/ℓ			
カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ				カドミウム	0.003mg/ℓ			
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ				鉛	0.01mg/ℓ			
有機燐化合物(EPN)	1mg/ℓ				六価クロム	0.05mg/ℓ			
六価クロム化合物	0.5mg/ℓ				砒素	0.01mg/ℓ			
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ				全シアン	不検出			
シアン化合物	1mg/ℓ				ポリ塩化ビフェニール	不検出			
ポリ塩化ビフェニール	0.003mg/ℓ				トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ			
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ				テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ			
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ				ジクロロメタン	0.02mg/ℓ			
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ				四塩化炭素	0.002mg/ℓ			
四塩化炭素	0.02mg/ℓ				1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ			
1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ				1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ			
1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ				シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ			
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ				1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/ℓ			
1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ				1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ			
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ				1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ			
1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ				チウラム	0.006mg/ℓ			
チウラム	0.06mg/ℓ				シマジン	0.003mg/ℓ			
シマジン	0.03mg/ℓ				チオベンカルブ	0.02mg/ℓ			
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ				ベンゼン	0.01mg/ℓ			
ベンゼン	0.1mg/ℓ				セレン	0.01mg/ℓ			
1, 4-ジオキサン	0.5mg/ℓ				1, 4-ジオキサン	0.05mg/ℓ			
セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ				塩化ビニルモノマー	0.002mg/ℓ			
ホウ素及びその化合物	50mg/ℓ				ダイオキシン類(毒性等量)	1pg-TEQ/ℓ			
ふっ素及びその化合物	15mg/ℓ								
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	200mg/ℓ								
化学的酸素要求量 (COD)	90mg/ℓ								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/ℓ								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/ℓ								
フェノール類含有量	5mg/ℓ								
銅含有量	3mg/ℓ								
亜鉛含有量	2mg/ℓ								
溶解性鉄含有量	10mg/ℓ								
溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ								
クロム含有量	2mg/ℓ								
大腸菌群数	3000個/cm ³								
燐	16mg/ℓ								
ダイオキシン類(毒性等量)	10pg-TEQ/ℓ								